Xerdi's Keuringsrapport NEN 3140

Dit rapport betreft de periodieke inspectie van een bestaande laagspanningsinstallatie en de daarbij behorende elektrische arbeidsmiddelen. Er is gekeurd volgens NEN 3140 – Bedrijfsvoering van elektrische installaties, Laagspanning. De keuringsplicht volgt uit artikel 3 van de Arbeidsomstandighedenwet en de artikelen 3.4 en 3.5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

Rapportgegevens

Rapportnummer	:	KR-2026-0417
Datum inspectie	:	12 augustus 2026
Geldig tot	:	12 augustus 2029

Opdrachtgever

Naam	:	Demoland Verpakkingen B.V.
Adres	:	Fabrieksweg 12
Postcode	:	9723 AA
Plaats	:	Voorbeeldstad

Gekeurd object

Aanduiding	:	VK-03
Omschrijving	:	Verdeelkast productiehal noord, inclusief aangesloten arbeidsmiddelen
Locatie	:	Hal 2, begane grond

Inspecteur

Naam	:	R. Demovoorbeeld
Inspectiebedrijf	:	Inspectiebureau Voorbeeld B.V.
Vakbekwaamheid	:	Vakbekwaam persoon, aangewezen conform NEN 3140

Bevindingen

Onderdeel	Bevinding	Klasse	Oordeel	Actie
VK-03/1	Aardingsweerstand gemeten, 0,18 ohm		Voldoet	
VK-03/2	Isolatieweerstand groep 4 gemeten, 1,2 megaohm	2	Voldoet niet	Kabel vervangen voor 1 oktober 2026
VK-03/3	Aanraakbeveiliging deksel verdeelkast ontbreekt	1	Voldoet niet	Direct afschermen, hersteld tijdens inspectie
AM-114	Handboormachine, visuele controle en meting		Voldoet	

SPECIMEN

SPECIMEN — geen geldig keuringsrapport. Verzonnen gegevens; er is niets gekeurd.

Eindoordeel

Goedgekeurd met opmerkingen

De onder klasse 1 vermelde afwijking is tijdens de inspectie hersteld en opnieuw beoordeeld. De klasse 2-afwijking staat een veilig gebruik niet in de weg mits de vermelde actie binnen de gestelde termijn wordt uitgevoerd.

Geldigheid

Dit oordeel geldt voor de installatie en arbeidsmiddelen zoals aangetroffen op de inspectiedatum en vervalt op 12 augustus 2029. Wijzigt de installatie en arbeidsmiddelen tussentijds, dan vervalt het oordeel op het moment van de wijziging en niet op de vervaldatum.

Controle van dit document

Bij dit rapport hoort een losstaande handtekening over de bytes van dit bestand. Wie het rapport ontvangt kan daarmee zelf vaststellen dat het is uitgegeven door de vermelde uitgever en sindsdien niet is gewijzigd — zonder daarvoor bij de uitgever of bij het platform te hoeven aankloppen.

Een gewijzigd exemplaar valt door de mand: de handtekening dekt de bytes, dus elke aanpassing — ook een die er onschuldig uitziet — maakt het bestand een ander bestand.

Dit is nadrukkelijk *geen* gekwalificeerde elektronische handtekening in de zin van eIDAS. Wat het wel doet, is de vraag beantwoorden waar een ontvanger mee zit: komt dit hiervandaan, en is het nog heel.

SPECIMEN

SPECIMEN — geen geldig keuringsrapport. Verzonnen gegevens; er is niets gekeurd.